

Données à l'échelle de la Métropole



192 266 abonnés
pour 409 771 habitants



19 471 627 m³
assujettis à la redevance assainissement



1,87 € TTC/m³
redevance assainissement sur la base de la
facture de 120 m³



2 036 km
de réseaux d'eaux usées et unitaires (hors
branchements)



50
stations d'épuration d'une capacité totale
de 487 405 équivalents-habitants (EH)
dont 11 d'une capacité supérieure à
2 000 EH



9 508 tonnes
de boues produites



6 677
Usagers à l'assainissement non-collectif



SEM
SAINT-ÉTIENNE
la métropole

Saint-Etienne Métropole
2 Avenue Grüner - CS 80257
42006 Saint-Etienne Cedex 1
Téi 04 77 49 21 49
e-mail : accueil@saint-etienne-metropole.fr

RAPPORT PRIX & QUALITE DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF

Exercice 2020

COMMUNE DE
ST-MAURICE-EN-GOURGOIS



SEM
SAINT-ÉTIENNE
la métropole

Présentation générale du service

Assainissement collectif

Mode de gestion du service

Le service d'assainissement collectif est exploité en régie par Saint Etienne Métropole.

Bassin versant - Station d'épuration concernée

La commune dépend de l'agence de l'eau Loire Bretagne et est située sur le bassin du Bonson, Loire.Elle dispose de 7 stations d'épuration communales :

- ▶ "Chemin de Chabanne", type boues activées, 650 EH,
- ▶ "La Rivière", type bassin d'infiltration, 370 EH,
- ▶ "Pommeret", type filtre planté de roseaux, 150 EH,
- ▶ "Pineret", type filtre planté de roseaux, 100 EH,
- ▶ "Gourgois", type lagune, 90 EH
- ▶ "Pommerol", type lagune, 40 EH,
- ▶ "Morier", type lagune, 20 EH.

Bilan des abonnés et des volumes facturés

Abonnés 2020

632

Volumes facturés (m³)

42 392

Patrimoine du service

Total eaux usées et unitaire (ml)	16 129
Total eaux pluviales (ml)	0
Total poste de relèvement / refoulement	6 u
Total déversoirs d'orage (DOO)	4 u
Déversoir faisant l'objet d'une déclaration	0 u

Assainissement non collectif

Le service d'assainissement non collectif est géré par Saint-Etienne Métropole.

255 usagers pour 2020.

Population desservie AC et ANC

La population totale desservie est de 1 832 habitants - INSEE 2018.

Éléments tarifaires


Assainissement collectif

Référence de la délibération tarifaire

Délibération du conseil Métropolitain du 19décembre 2019

Facture de 120 m³ au 1^{er} janvier 2021

Quantité	PU	Prix Total
Part Collectivité		
Part fixe (€/an) ¹	34,00	34,00
Part Variable (€/m ³)	1,53	183,60
Agence de l'Eau		
Modernisation des réseaux (€/m ³)	0,15	18,00
Taxes		
Total Hors taxes		235,60
TVA (%)	10	23,56
TOTAL (TTQ)		259,16



Assainissement non collectif

En euros HT	Depuis le 01/04/2018
Rendevous pour le « contrôle de conception »	110
Rendevous pour le « contrôle de bonne exécution »	145
Rendevous pour le « contrôle de bon fonctionnement et d'entretien dans le cadre d'une vente »	200
Rendevous pour le « contrôle de bon fonctionnement et d'entretien »	145

(*): Le Conseil Métropolitain du 22 mars 2018 a délibéré sur les tarifs applicables au 1^{er} avril 2018, ils sont inchangés depuis.

Indicateurs de performance

Assainissement collectif

Performance de la collecte

Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et selon la Police de l'Eau pour l'année 2020 :

- ▶ Collecte < à 2 000 EH : sans objet

Performance de la station d'épuration

Conformément à l'article 21 de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et selon la Police de l'Eau pour l'année 2020 :

- ▶ Station d'épuration < à 2 000 EH : sans objet

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées

- ▶ 25 / 120 points

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées

- ▶ 20 / 120 points

Assainissement non collectif

Taux de conformité des dispositifs

Code	Description	Nombre
3	Absence d'installation (ex-P0)	13
13	Installation présentant un danger pour la santé des personnes et / ou risque environnemental élevé (ex-P1)	93
93	Installation non conforme hors zone à sin eaux saines et / ou environnemental (ex-P2)	56
56	Installation non conforme car présentant des défauts d'entretien (ex-P3)	50
50	Installation conforme (ex-P4)	40
40	Installation non contrôlée	

Le taux de conformité est de 92,6 % (1)(2)

(1) Calcul selon arrêté du 02/12/2013.

(2) Attention le nombre d'installation non contrôlées n'est pas pris en compte pour le calcul.